

焦作市审计局 2022 年度机房消防维护保养及年检技术服务 采购公告

焦作市审计局因工作需要，公开采购 2022 年度机房消防维护保养及年检技术服务，现将有关要求事项公告如下：

一、工作内容

为甲方开展 2022 年度机房消防控制系统维护保养及年检技术服务。维护保养工程内容：

1. 维护测试甲方以下消防设施和线路，确保其正常功能运转：火灾报警控制器（包含：报警控制器、报警总线、联动总线）；火灾自动报警系统设备（包含：火灾探测器、手动报警按钮、警铃）；气体灭火系统控制设备（包含：气体灭火系统报警、控制设备、气瓶）。即含甲方机房相关的所有消防设备、模块、线路及附属装置。紧急情况下提供 7 天*24 小时应急服务。
2. 每月对设备和线路进行定期测试和检查，提供维保检测记录。
3. 维保期结束前提供消防维保年度检测报告。
4. 提供消防咨询、应急演练培训服务。

二、有关要求

（一）资质要求。乙方应具有在我国消防主管部门注册备案的有效消防维保资质（具备改制前消防技术服务机构资质一级证书的优先考虑，乙方具备注册消防工程师执业资格证书人员不低于 4 人），能为本项目派出注册消防工程师执业资格人员。

(二) 质量标准和要求

1. 乙方应按照火灾自动报警系统施工及验收规范 (GB50166—2007 国家标准) 和豫公消【2009】37 号文件相关规定 (按国家或主管部门最新规范规定执行), 对所维护保养的设备、线路作一些必要项目的功能实验, 每月至少进行维保检查一次, 并出据书面维护保养检测记录; 平时接到甲方故障报告及时维护, 确保系统正常无故障运行。每年向甲方提供一份《建筑消防设施维护保养检测报告》。

2. 甲方消防维保和年检工作总承包给乙方。若根据消防主管部门制定的维保检测行业规程, 该规程在乙方转包合同项下内容时由乙方提供给甲方进行明示。维保和检测必须由不同公司进行的, 由乙方负责协调在我国相应主管部门注册备案的、具备消防检测资质的专业公司进行, 费用由乙方承担, 须经甲方认可。非此原因乙方不得将其在本合同下的任何义务、服务转包或发给其他单位。

3. 对消防主管部门提出的整改意见和要求由乙方负责与该管理部门沟通, 并按要求予以解决。

4. 公司遵纪守法, 信用良好, 对甲方资料及情况予以保密。

三、报价要求

报价公司于 2021 年 12 月 10 日上午 11 点前进行报价 (拦标价为 8000 元), 并对有关要求项进行承诺, 将报价单和服务能力承诺电子件及纸质盖章扫描件、营业执照复印盖章扫描件各 1 份发至 jzssjj@126.com 邮箱 (咨询事项也可发此邮箱)。

采购人（盖章）：

2021年11月30日



2022年度机房消防维护保养及年检技术服务 报价单及服务能力承诺样式

公司名称：

项目联系人姓名及手机号：

公司本地服务点地址：

含税总额报价：人民币*元（大写： 元） /年

本公司对以下服务能力等要求确保已达到，能够完成该单位所要求的工作内容。

（一）具有在我国消防主管部门注册备案的有效消防维保资质（具备注册消防工程师执业资格证书人员不低于4人），能为本项目派出注册消防工程师执业资格人员。

（二）能够完全按照甲方质量标准和要求开展服务。

报价日期：

（单位盖章）